



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ

vystavuje

ATEST

č. 472118734-01

na vzorky:

Trubky GEROfit® a Gerodur RCprotect®
(materiál černé vrstvy je Eltex® Superstress(TM) TUB121N6000)

zadavatele:

Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co.KG
Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt in Sachsen, Německo
VAT reg. No.: DE140641615

Vyhodnocení stanovených parametrů:

Hodnocené technické parametry výluhových zkoušek vyhovují hygienickým požadavkům daným § 3 odst. 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb., kladeným na výrobky určené k trvalému kontaktu s pitnou vodou.

Hodnocené vzorky neovlivňují senzorické vlastnosti pitné vody.

Výluhové zkoušky byly provedeny a modifikované koncentrace byly vypočítány pro předložené zástupné vzorky – jednovrstvé trubky GEROfit® černé barvy s modrými pruhy, Ø63x5,8 mm, Ø50x4,6 mm, Ø40x3,7 mm.

Pro trubky o průměru menším než je 50 mm. je nutné modifikovanou koncentraci přepočítat za použití příslušných konverzních faktorů.

Součástí atestu není kompletní posouzení výchozích surovin dle požadavku §10 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. v platném znění.

Tento atest se vydává na základě dokumentů: ZPAL č. 472118734-01 ze dne 22. 4. 2025, ZPAL č. 472115075-01 ze dne 30. 3. 2022 a ZPAL č. 472115075-02 ze dne 26. 9. 2022, dokumenty jsou vydané Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

Datum vystavení: 22. 04. 2025

Platnost atestu: 30. 04. 2028



Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí zkušební laboratoře

Podmínky použití Atestu a související informace:

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy